(4) തൊടുപുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കൽ

ശ്രീ. പി. ടി. തോമസ്: സർ, തൊടുപുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ആദിവാസി മേഖലകളായ വഞ്ചിക്കൽ, പട്ടയക്കുടി, വെള്ളു ഭാഗം, കള്ളിപ്പാറ, നാളിയാനി, വാളിയംതോട്, തടിയനാൽ, വട്ടക്കണ്ണി, കിഴക്കേമേതൊടി, നെല്ലിക്കാമല, പറമ്പുകാട്ടുമല, ഉപ്പുകുന്ന്, ബൗണ്ടറി, വാദ്ധ്യാൻകാവ്, മരക്കൊമ്പ് മേഖലകളിൽ നൂറുകണക്കിനു ആദിവാസികൾക്കു വൈദ്യുതി കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുകയാണ്. ഇടുക്കി പദ്ധതിയെപ്പോലെ ദേശാന്തര പ്രശസ്തിയുള്ള പദ്ധതികളുള്ള ജില്ലയിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ സമയബന്ധിതമായി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നു അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.

വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. കടവൂർ ശിവദാസൻ): സർ, വണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിലെ പട്ടയക്കുടി പ്രദേശങ്ങൾ വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിന് 10.3 കി.മീ. 11 കെ. വി. ലൈൻ, ഒരു 100 കെ. വി. എ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ, 9.5 കി.മീ. എൽ.ടി. ലൈൻ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് 4-1-2002-ൽ പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുമതിക്കായി ജില്ലാകളക്ടർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളു ഭാഗത്ത് 6.7 കി. മീ. 11 കെ. വി. ലൈൻ, ഒരു 100 കെ. വി. എ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ, 28.6 കി. മീറ്റർ എൽ. ടി. ലൈൻ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി മിനിമം ഗ്യാരന്റി എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. കള്ളിപ്പാറയിലേക്ക് 10.5 കി. മീറ്റർ 11 കെ. വി. ലൈൻ, ഒരു 100 കെ. വി. എ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ, 15.3 കി. മീറ്റർ എൽ.ടി. ലൈൻ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതനുസരിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾ മിനിമം ഗ്യാരന്റി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുവാനുണ്ട്. നെല്ലിക്കാമല വൈദ്യുതീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാലിയംതോട് കോളനി ഭാഗികമായി വൈദ്യുതീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളിയാനി പ്രദേശത്ത് 2.7 കി. മീറ്ററിൽ എൽ. ടി. ലൈനും പറമ്പുകാട്ടുമല ഭാഗത്ത് 2.5 കി. മീ. 11 കെ. വി. ലൈനും, ഒരു 100 കെ. വി. എ. ട്രാൻസ്ഫോർമറും 4.2 കി. മീറ്റർ എൽ. ടി. ലൈനും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തടിയനാൽ, വട്ടക്കണ്ണി, കിഴക്കേമേതൊടി എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഉടുമ്പന്നൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഉപ്പുകുന്നു പ്രദേശത്തേക്ക് 2.8 കി. മീറ്റർ 11 കെ. വി. ലൈനും ഒരു 100 കെ. വി. എ. ട്രാൻസ്ഫോർമറും 14.3 കി. മീറ്റർ എൽ. ടി. ലൈനും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അനുമതിക്കായി ജില്ലാകളക്ടർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വഞ്ചിക്കല്ല് വൈദ്യുതീകരണം പൂർത്തിയായി. വാദ്ധ്യാൻകാവ്, മരക്കൊമ്പ്, ബൗണ്ടറി എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

(5) ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണവും ക്ഷാമബത്ത നൽകലും

ശ്രീമതി പി. കെ. ശ്രീമതി ടീച്ചർ: സർ, ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കണമെന്നും പിടിച്ചുവച്ച ഡി.എ. കുടിശ്ശിക അടിയന്തിരമായും വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടാനാണ് ഈ സബ്മിഷനിലൂടെ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷവും ഒരു മാസവും ആയിട്ടും ശമ്പളപരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കാതെ കിടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞമാസം ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു യോഗം നടക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly